


**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Пчёлка» г. Ртищево Саратовской области**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной организации  
«МДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»  
г. Ртищево Саратовской области»


 /О.М. Карасева/

11.01.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:


Заведующий

МДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»  
г. Ртищево Саратовской области»

 /Л.В. Тимофеева/

Приказ №13-ОД от 11.01.2021 г.



**Должностная инструкция   
по пожарной безопасности  
заведующего  
МДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»  
г. Ртищево Саратовской области»**

2021 г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, действующими с 1 января 2021г., утвержденными постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г., и устанавливает правила поведения людей и содержания, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в организации.

1.2. Заведующий несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности, а также за противопожарный режим в дошкольном образовательном учреждении.

## **2. Должностные обязанности по пожарной безопасности заведующего ДОУ** Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан:

2.1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить конкретный порядок действий педагогических работников и обслуживающего персонала при возникновении пожара;

2.2. Неукоснительно выполнять данную должностную инструкцию, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

2.3. Заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

2.4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, обучать сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности;

2.5. Включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности;

2.6. Содержать в исправном состоянии имеющиеся системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ненадлежащего использования;

2.7. Оказывать посильное содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

2.8. При тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;

2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности дошкольного образовательного учреждения, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их конкретных последствиях;

2.10. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в ДОУ, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;

2.11. Всесторонне содействовать деятельности добровольной пожарной дружины;

2.12. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, заведующий детским садом может создавать пожарно-техническую комиссию.

2.13. Категорически запретить курение на территории и в помещениях ДООУ.

**3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен обеспечить:**

3.1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже, где находится 10 и более человек;

3.2. Выполнение на объекте требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";

3.3. Размещение на территории и в помещениях детского сада обязательных знаков пожарной безопасности;

3.4. Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими непосредственных служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты ДООУ.

3.5. При проведении каких-либо мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и так далее) обеспечить:

а) обязательный осмотр помещений ДООУ перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;

3.6. Исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы.

3.7. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов

3.8. Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы следует крепить к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее, чем на 90 градусов.

3.9. Выполнение положений настоящей должностной инструкции, инструкции по мерам пожарной безопасности в детском саду.

3.10. Объект огнетушителями, согласно установленным нормам.

**4. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен организовать:**

4.1. Обучение правилам пожарной безопасности сотрудников ДООУ.

4.2. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.