

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
организации "МДОУ "Детский сад №2 "Пчёлка"
г. Ртищево Саратовской области

С.А. Садовщикова
"29" 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

и. о. заведующего
МДОУ "Детский сад №2 "Пчёлка"
г. Ртищево Саратовской области

Л.В. Тимофеева
"29" 01 2018 г.

ПРИНЯТО:

решением общего собрания трудового коллектива
протокол № 4 от «29» 01 2018 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

приказом № 16-Прот от «29» 01 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в административных
помещениях

№17/1

г. Ртищево
2018 г.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях детского сада несут лица, назначенные приказом Заведующего детским садом. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

6. По окончании рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

8. Запрещается на территории учреждения оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

9. В административных помещениях детского сада **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- курить строго запрещается;
- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства детского сада и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятилниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы, магнитофоны и т.п.);
- использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства ("жучки") и электросети-временки;
- проводить самостоятельно ремонт, вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

10. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01 (112** – с мобильного телефона), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для

людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Заведующего детским садом;

- принять меры по эвакуации сотрудников и воспитанников, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 5 (пять) листах
и. о. заведующего

МДОУ «Детский сад №2 «Пчелка»
г.Ртищево Саратовской области»

Тимофеева /Л.В. Тимофеева/



