

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
организации "МДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»
г. Ртищево, Саратовской области

С.А. Садовщикова /С.А. Садовщикова/

« 29 » 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

и. о. заведующего

МДОУ "Детский сад №2 "Пчёлка"
г. Ртищево Саратовской области

Л.В. Тимофеева /Л.В. Тимофеева/

« 29 » 01 2018 г.

ПРИНЯТО:

решением общего собрания трудового коллектива
протокол № 4 от « 29 » 01 2018 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

приказом № 16-ПД от « 29 » 01 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке размещения и использования первичных средств

пожаротушения

№ 19

г. Ртищево

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|---|---|
| 1. Порядок размещения и использования огнетушителей | 3 |
| 2. Порядок использования пожарного крана | 4 |
| 3. Лист ознакомления | 5 |

1. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

1.1. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

1.2. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

1.3. Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

1.4. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

1.5. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

1.6. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

1.7. Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

1.8. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

1.9. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.10. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

1.11. Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

1.12. Правила применения углекислотных огнетушителей

- выдернуть чеку;
- направить раструб на очаг пожара;
- открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа);
- рычаг/маховичок позволяет прерывать подачу углекислоты.

1.13. Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

- углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ;
- углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением;
- при работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°C.

1.14. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА

2.1. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

2.2. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

2.3. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

2.4. При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.

2.5. Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

2.5.1. Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

2.5.2. При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

2.5.3. Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.